

Region Syddanmark  
Odense Universitets Hospital  
Direktionen  
Sdr. Boulevard 29  
5000 Odense C

Edvard Thomsens Vej 14  
2300 København S  
Telefon 7221 8800  
Fax 7262 6790  
info@tbst.dk  
tbst.dk

Sagsnr.: TSTS31303-00130  
Dato: 09-08-2016

### Etableringstilladelse til helikopterflyveplads ved Odense Universitets Hospital

I har søgt om etablering af helikopterflyveplads ved Odense Universitets Hospital. I har medsendt projektpakke der gennemgår opfyldelse af de relevante krav.  
Lovgrundlaget er BL 3-8.

I har samtidig søgt om dispensation fra krav på følgende punkter:

1) Punkt 8.10.2 Hindringsgrænseplan

Der dispenseres fra BL 3-8 punkt 8.10.2.1 nr. d), således at hældningen bort fra sikkerhedszonen og opad tillades til at have en hældning på 30 %, under forudsætning af at helikopterflyvepladsen kun anvendes til Performance klasse 1 helikopter operationer.

2) Punkt 8.17 Vejning.

Der dispenseres fra kravet om vejning.

3) Punkt 8.18 Alarmring

Der dispenseres fra kravet om krav til adgang til telefon.

4) Punkt 8.19 Fortøjningsgrej

Der dispenseres fra krav til stopklodser og fortøjningsgrej.

Hermed gives etableringstilladelse til helikopterflyvepladsen ved Odense Universitets Hospital.

Venlig Hilsen



Kenneth Hinze